

Siedlce dn. 02.05.2017r

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego i ul. Plantowej.**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Siedlcach informuje, że wpłynęło następujące pytanie;**

**Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza studzienek z tworzywa sztucznego.**

Podpis  
**PREZES**  
Zarządu Spółki  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*mgr inż. Adam Jonczyk*