



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax /25/ 643-65-93

www.pwik.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce, 23.04 2015 r.

IP 2916—9/.....636/2015

WYKONAWCY

dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Starzyńskiego w Siedlcach oraz w ulicy Akacyjnej w miejscowości Stare Iganie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach informuje że, wpłynęło następujące pytanie:

„Projekt budowlany zakłada realizację budowy sieci wodociągowej z rur 280mm dwuwarstwowych PE100 RC9 (SDR17) natomiast SIWZ z rur 100RC SDR 11. Proszę o jednoznaczne określenie SDR zastosowanych rur?”

Odpowiedź: Obowiązujący jest zapis w SIWZ

Część I Budowa sieci wodociągowej w Siedlcach na odcinku od węzła T55 w ul. Starzyńskiego do węzła T21/HP4 w ul. Budowlanej wraz z przełączeniami odgałęzień sieci w ul. Starzyńskiego, Brzeskiej i Budowlanej w zakresie:

- sieć wodociągowa DN 280mm z rur dwuwarstwowych PE100 RC (SDR 11) o dł.= 836mb do wykonania metodą przewiertu sterowanego na całej długości w/w odcinka,
- sieć wodociągowa DN 160mm z rur PE100 (SDR 17) długości ok. = 15,5 mb,
- sieć wodociągowa DN 110mm z rur PE100 (SDR 17) długości ok. = 60,0 mb,
- sieć wodociągowa DN 63 mm z rur PE100 (SDR 17) długości ok.= 3,0 mb,

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mjr inż. Adam Jonczyk



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539
Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000
Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048
Kapitał zakładowy 116 446 000 NIP 821-000-76-04 REGON 710008012

