




Oznaczenia :



Zasyпка gruntem piaszczystym z jednoczesnym zagęszczaniem do wartości współczynnika= 1 warstwami 20–30cm



Obsypka piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika= 0,99 warstwami 20cm



Podsypka piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika= 0,99 warstwami 30cm

* piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni

D— średnica przewodu



PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach

Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa

ul. Leśna 8

08-110 Siedlce

TREŚĆ RYSUNKU:

Przekrój przez wykop

Zadanie:

Sieć wodociągowa w ul. Ceglanej w Siedlcach

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inż. Dariusz Sienica

NR. UPR.:

MAZ/0347/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Małgorzata Hejniak

NR. UPR.:

GP-4224/75/62/90

BRANŻA:

SANITARNA

SKALA:

B.S.

DATA:

03.2018

NUMER RYSUNKU:

str. 29S-15