

IP 2916-43/2018

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na budowę sieci wod-kan w ul. Żaboklickiej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Starym Opolu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Siedlcach informuje, że wpłynęły następujące pytania:

1. W specyfikacji jako datę zakończenia podają Państwo 30.06.2019r. w formularzu oferty znajduję się inna data. Proszę o ujednoczenie.

Odpowiedź: Prawidłową datą zakończenia robót dla każdej części jest data podana w SIWZ tj. 30.06.2019r. (poprawiony formularz oferty zostanie zamieszczony na stronie)

2. Czy wynagrodzenie za pracę jest ryczałtowe czy będzie częściowo obejmować dziennik pompowań o którym piszą Państwo w dokumentacji projektowej wod i kan w ulicy Żaboklickiej na stronie 13 i 18.

Odpowiedź: Wynagrodzenie zgodnie z SIWZ jest tylko ryczałtowe.

3. W dokumentacji projektowej wodociągi i kanalizacji ulicy Żaboklickiej spadek oznaczony jest jako 0,5 % na rysunku numer 2 mimo tego że według rzędnych zagłębienia dna kanału spadek wynosi 2%. Których danych ma się trzymać wykonawca.

Odpowiedź: Spadek kanału wynosi 0,5% ponieważ spadek liczy się z rzędnych kanału a nie z rzędnych zagłębienia

4. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie zamiennie zamiast rury ochornnej fi400 rurę ochornną mniejszej średnicy tj. fi 323 dla kanalizacji sanitarnej fi 200 na planowanych przewiercie w ulicy Żaboklickiej.

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę rury ochronnej fi 400 na fi 323.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
mgr inż. Adam Jonec