



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

www.pwik.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce dn. 18.06.2020r

IP 2916-17/.....0883...../2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Wspólnej w Stoku Lackim gm. Siedlce.

Zamawiający informuje, że do przetargu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni rozprężnej DN 1000 z tworzyw sztucznych PE/PP wykonanej na bazie dna kulistego, gdzie wlot rurociągu tłoczego znajduje się powyżej odpływu. Rozprężanie ścieków następuje na skutek ruchu wirowego w studni?

Odpowiedź: Nie wyrażam zgody, istniejąca kanalizacja jest zbyt płytko aby można było zastosować taką studnię.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Adam Jonczyk

Podpis Kierownika Zamawiającego

Sprawę prowadzi:
Zespół Procedur Przetargowych: 25 640 28 16



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Santander Bank Polska S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1101 0000 0000 1524 4593

Kapitał zakładowy 146 771 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012

