



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

www.pwik.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce 4.09.2020 r.

IP/2916-33 - 1/2020

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na renowację przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej i renowację kanału sanitarnego w ul. Mazowieckiej w Siedlcach

Pytanie nr 1: W związku z brakiem minimalnych wymagań dot. grubości i wytrzymałości rękawa przeznaczonego do renowacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiału oraz porównywalności ofert prosimy o podanie minimalnych parametrów jakościowych termoutwardzalnego rękawa oraz materiałów do renowacji studni.

Odpowiedź: Do renowacji rur kanalizacyjnych zastosować rękaw o następujących parametrach:

- minimalny moduł sprężystości 2100 N/mm²,
- sztywność obwodowa min SN 2kN/m².
- renowację studni wykonać zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa XA3.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych dla obu zakresów robót?

Odpowiedź: Tak, zamawiający posiada zgłoszenie.

Pytanie nr 3: Co zamawiający rozumie przez zapis mówiący o konieczności wykonania prac w jednej technologii?

Odpowiedź: Wykonanie robót metodą bezwykopową.

Pytanie nr 4: Proszę o podanie uzasadnienia dla warunku utwardzenia rękawa wyłącznie gorącą wodą lub parą?

Odpowiedź: Zamawiający posiada sieci, których renowacja została wykonana metodą rękawa utwardzanego gorącą wodą lub parą. Nie występują awarie, sieci funkcjonują bez zarzuty.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści wykonanie renowacji rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzaną promieniami UV?

Odpowiedź: Nie.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Adam Jonczyk



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Santander Bank Polska S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1101 0000 0000 1524 4593

Kapitał zakładowy 146 771 000 zł

NIP 821-000-76-04

REGON 710008012

