Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93
www.pwik.siedlce.pl e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl
Całodobowy telefon alarmowy 994 Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce, dn.04.03.2021 r.

IZ-2916- 10/21- 0472/21

WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach

Pytanie nr 1: Czy dopuszczą Państwo wirówkę 3400obr/min z silnikiem umieszczonym po obu stronach maszyny?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie nr 2: W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będzie instalowana wirówka do odwadniania osadu, zawartym w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18.03.2021r. Aktualnie dopełnienie tego wymogu w czasie ogłoszonej pandemii jest utrudnione ze względu na ograniczony dostęp do osób/ pracowników przebywających na izolacji lub kwarantannie.
Odpowiedź: Terminu składania ofert zostaje wydłużony do dnia 18.03.2021r.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenia o następujących parametrach:

a) maksymalna przepustowość hydrauliczna nie mniejsza niż 40 m3/h
b) maksymalna przepustowość masowa nie mniejsza niż 900 kg s.m./h
c) średnica wewnętrzna bębna minimum 510 mm oraz robocza prędkość obrotowa bębna nie mniejsza niż 3250 obr/min, co gwarantuje wyższą siłę odśrodkową G niż wirówka opisana wymogiem minimalnym o średnicy 460mm i prędkości 3500 obr/min. W konsekwencji siły odśrodkowe działające na osad umożliwiają lepsze jego odwodnienie.
d) silnik napędu ślimaka umieszczony po przeciwnej stronie nadawy, silnik napędu bębna umieszczony po stronie nadawy. Dzięki umieszczeniu silników po przeciwnej stronie wirówki można zastosować silniki o mniejszej mocy co przekłada się na niższe zużycie energii, a przy rosnących cenach energii ma to kluczowe znaczenie dla kosztów eksploatacji.
e) materiał elementów wirówki mających kontakt z osadem ze stali 1.4470, 1.4408 oraz Duplex.
f) zabezpieczenie przed ścieraniem:
   - otwory wlotowe – wymienne pierścienie lub tuleje z węglika wolframu
   - krawędzie ślimaka – spiekany węglik wolframu,
   - otwory wyrzutowe –tuleje z węglika wolframu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian, podtrzymujemy zapisy SIWZ .
Pytanie nr 4: Ze względu na zwiększenie konkurencyjności oraz konieczność dokonania wizji obiektowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 19 marca br.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Kierownik
Wydziału rozwoju i inwestycji
mgr inż. Małgorzata Hejniak

PROKURENT
Sławomir Andrzej Zalewski

PROKURENT
Mirosław Bankowski