



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

www.pwik.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce dn. 03.08.2021 r.

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Floriańskiej od ul. Pułaskiego do ul. Wiatracznej w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że wpłynęło następujące pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur o tak dużej średnicy zewnętrznej w stosunku do projektowanych rur.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
[Podpis]
mgr Dariusz Kierzkowski
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi: Zespół Procedur Przetargowych: Tel 25 640 28 16



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000080539

Santander Bank Polska S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1101 0000 0000 1524 4593

Kapitał zakładowy 161 434 000 zł NIP 821-000-76-04 REGON 710008012

